

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1
Тел/факс: 448-72-40, 448-72-43
e-mail: ogpn-kr@yandex.ru

**Предписание № 2-19-71-197/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
для юридического лица МУП «ПРИЛАДОЖСК ЖКХ»**

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области № 2-19-71-197 от «04» сентября 2019 г., в период с 10 ч 00 мин. «07» октября 2019 г. по 11 ч 00 мин. «07» октября 2019 г. и с 13 ч 00 мин. «18» октября 2019 г. по 14 ч 00 мин. «18» октября 2019 г. проведена плановая проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области майором внутренней службы Гурой Сергеем Васильевичем, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Приладожский, д. 6 совместно с главным инженером МУП «ПРИЛАДОЖСК ЖКХ» Борченко В.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1. | Не исправна система дымоудаления | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 2, 4, 6, п. 1.40 СНИП II-Л.1-62, п. 5.24 СНИП II-Л.1-71*, п. 7.2 а) СП 7.13130.2013, п. 61 Правила противопожарного режима | 01.10.2020 | |
| 2. | Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 2, 4, 6, п. 5.24 СНИП II-Л.1-71* СП 5.13130.2009 Приложение А п. | 01.10.2020 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | 5.13130.2009 Приложение А п. А10 табл. 1 п. 6.2 | | |
|--|--|--|--|

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области
майор внутренней службы Гуря С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

«18» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Борщевский В.И.

(подпись)

И.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«18» октября 2019 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1
Тел/факс: 448-72-40, 448-72-43
e-mail: ogpn-kr@yandex.ru

**Предписание № 2-19-71-198/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
для юридического лица МУП «ПРИЛАДОЖСК ЖКХ»**

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области № 2-19-71-197 от «04» сентября 2019 г., в период с 10 ч 00 мин. «07» октября 2019 г. по 11 ч 00 мин. «07» октября 2019 г. и с 13 ч 10 мин. «18» октября 2019 г. по 14 ч 10 мин. «18» октября 2019 г. проведена плановая проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области майором внутренней службы Гурой Сергеем Васильевичем, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Приладожский, д. 7 совместно с главным инженером МУП «ПРИЛАДОЖСК ЖКХ» Борченко В.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1. | Не исправна система дымоудаления | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 2, 4, 6, п. 1.40 СНиП II-Л.1-62, п. 5.24 СНиП II-Л.1-71*, п. 7.2 а) СП 7.13130.2013, п. 61 Правила противопожарного режима | 01.10.2020 | |
| 2. | Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 2, 4, 6, п. 5.24 СНиП II-Л.1-71* СП | 01.10.2020 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | 5.13130.2009 Приложение А п. А10 табл. 1 п. 6.2 | | |
|--|--|--|--|--|

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области
майор внутренней службы Гуря С.В.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.

«18» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«18» октября 2019 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1
Тел/факс: 448-72-40, 448-72-43
e-mail: ogpn-kr@yandex.ru

Предписание № 2-19-71-199/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
для юридического лица МУП «ПРИЛАДОЖСК ЖКХ»

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области № 2-19-71-197 от «04» сентября 2019 г., в период с 10 ч 00 мин. «07» октября 2019 г. по 11 ч 00 мин. «07» октября 2019 г. и с 13 ч 20 мин. «18» октября 2019 г. по 14 ч 20 мин. «18» октября 2019 г. проведена плановая проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области майором внутренней службы Гурой Сергеем Васильевичем, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Приладожский, д. 8 совместно с главным инженером МУП «ПРИЛАДОЖСК ЖКХ» Борченко В.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1. | Не исправна система дымоудаления | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 2, 4, 6, п. 1.40 СНИП II-Л.1-62, п. 5.24 СНИП II-Л.1-71*, п. 7.2 а) СП 7.13130.2013, п. 61 Правила противопожарного режима | 01.10.2020 | |
| 2. | Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 2, 4, 6, п. 5.24 СНИП II-Л.1-71* СП 5.13130.2009 Приложение А п. | 01.10.2020 | |

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области
майор внутренней службы Гура С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

«18» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«18» октября 2019 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1
Тел/факс: 448-72-40, 448-72-43
e-mail: ogpn-kr@yandex.ru

Предписание № 2-19-71-200/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
для юридического лица МУП «ПРИЛАДОЖСК ЖКХ»

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области № 2-19-71-200 от «04» сентября 2019 г., в период с 10 ч 00 мин. «07» октября 2019 г. по 11 ч 00 мин. «07» октября 2019 г. и с 13 ч 30 мин. «18» октября 2019 г. по 14 ч 30 мин. «18» октября 2019 г. проведена плановая проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области майором внутренней службы Гурой Сергеем Васильевичем, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Приладожский, д. 9 совместно с главным инженером МУП «ПРИЛАДОЖСК ЖКХ» Борченко В.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1. | Не исправна система дымоудаления | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 2, 4, 6, п. 1.40 СНиП II-Л.1-62, п. 5.24 СНиП II-Л.1-71*, п. 7.2 а) СП 7.13130.2013, п. 61 Правила противопожарного режима | 01.10.2020 | |
| 2. | Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 2, 4, 6, п. 5.24 СНиП II-Л.1-71* СП 5.13130.2009 Приложение А п. | 01.10.2020 | |

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы
отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Кировского района Управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ленинградской области
майор внутренней службы Гура С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«18» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«18» октября 2019 г.